

ZASADY MONTAŻU WODOMIERZA DODATKOWEGO DLA CELÓW ODCIŻEŃ WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE

Wodomierz dodatkowy montowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej służy do pomiaru wody, która nie trafiła do kanalizacji i jest zużywana do utrzymania zieleni, napełniania basenów (jacuzzi, balie ogrodowe) oraz na potrzeby gospodarstwa rolnego.

Wniosek o montaż wodomierza dodatkowego należy składać w siedzibie Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 7.

Ustala się następujące zasady montażu wodomierza dodatkowego:

1. Wodomierz dodatkowy montowany jest na istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej.
 - przed wodomierzem dodatkowym należy zabudować zawór odcinający,
 - wodomierz dodatkowy należy zabudować zgodnie z instrukcją producenta, w tym z zachowaniem wymaganych odcinków prostych przed i za urządzeniem,
 - wodomierz zalecany do montażu: średnica DN 15, przepływ nominalny 1,5 m³/h.
2. Wodomierz dodatkowy powinien być zamontowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej bezpośrednio przy zewnętrznej ścianie budynku, gdzie zlokalizowany zostanie zawór czerpalny.
3. Instalacja musi umożliwiać łatwy dostęp do wodomierza w celu kontroli i dokonywania odczytu.
4. Wodomierz dodatkowy na instalacji hydroforowej zostaje zamontowany na odcinku instalacji hydroforowej, mierząc ilość wody wyprowadzonej na zewnątrz budynku.

Dodatkowo dla ww. przypadków:

 - Na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem dodatkowym, a zewnętrznym zaworem czerpalnym nie może znajdować się inny punkt poboru wody.
 - Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy legalizacyjnej wynosi 5 lat).
5. Woda pobierana za wodomierzem dodatkowym musi być bezpowrotnie zużyta tzn. nie może być odprowadzana do sieci kanalizacyjnej. Agencja Komunalna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontroli sposobu odprowadzania wody w celu potwierdzenia, że nie trafiła ona do sieci kanalizacyjnej.
6. Odbiorca ma obowiązek umożliwić dostęp do instalacji pracownikom Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego użytkowania wodomierza dodatkowego, naruszenia plomb, ingerencji w instalację lub niespełnienia warunków wskazanych w niniejszych zasadach, Agencja Komunalna Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać dokonywanie odczytów do czasu usunięcia nieprawidłowości oraz przeprowadzenia ponownego odbioru.

Wszystkie prace instalacyjne wraz z zakupem wodomierza, ewentualną jego naprawą i ponowną legalizacją (co 5 lat) wykonuje Odbiorca na własny koszt.

Odbiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia zewnętrznych zaworów przed

mrozem oraz nieszczelnością zapewniając kontrolę nad przepływem wody.

Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić awarię do Agencji Komunalnej Sp. z o.o.

Odliczenia za okres, w którym wystąpiła awaria, nie będą dokonywane do czasu usunięcia nieprawidłowości i ponownego odbioru instalacji.

Przez awarię rozumie się nieszczelność wodomierza dodatkowego lub instalacji za nim, powodującą nienaturalne zwiększone zużycie.

Założony zgodnie z podanymi warunkami wodomierz dodatkowy, Odbiorca zgłasza do Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach – Biuro Obsługi Klienta tel. 533 883 564.

W umówionym terminie pracownicy Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach dokonują sprawdzenia poprawności montażu wodomierza dodatkowego, odbioru oraz plombują wodomierz i spisują stosowny protokół. Założenie plomb na wodomierzu jest warunkiem dopuszczenia wodomierza dodatkowego do rozliczeń.

Płatność za dokonanie tych czynności wynosi 139,00 zł netto +VAT 8 %.

Opłata może ulec zmianie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług Agencji Komunalnej Sp. z o.o.

Odczyt wskazań wodomierza dodatkowego wykonywany będzie przez Odbiorcę raz w miesiącu, do 3-go dnia każdego miesiąca i podawany telefonicznie na numer 533 883 564 lub email: ak@akbrzeszcze.pl

Odczyty wskazań wodomierza dodatkowego wysyłane po ustalonym terminie nie będą uwzględniane w rozliczeniach.

Odbiorca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia wodomierza dodatkowego minimum 2 razy w roku – na początek oraz na koniec okresu rozliczeniowego w celach kontrolnych. Zdjęcie wodomierza dodatkowego musi obejmować tarczę liczydła w sposób umożliwiający jednoznaczny odczyt.

Wyliczenie faktury za odprowadzane ścieki polega na obliczeniu różnicy wskazań wodomierza głównego pomniejszonej o wskazania wodomierza dodatkowego.

Odliczenia będą dokonywane w zależności od odczytów wodomierza głównego otrzymanych z RPWiK Tychy S.A.

Warunkiem dokonywania odliczeń w opłatach za ścieki jest posiadanie przez Odbiorcę protokołu odbioru montażu zaplombowanego wodomierza dodatkowego.

Rozliczenia zużycia wody z wodomierza dodatkowego będą dokonywane:

1. CAŁOROCZNIE – na potrzeby gospodarstw rolnych oraz do napełniania całorocznych balii i jacuzzi ogrodowych.
2. Od 1 KWIETNIA do 30 WRZEŚNIA – do pielęgnacji ogrodów oraz napełniania basenów.

Uwagi:

W przypadku utraty cechy legalizacyjnej wodomierza i braku wymiany w wymaganym terminie na urządzenie z ważną cechą odliczenia nie będą dokonywane.